

Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Opis				T1-1	T1-2	T1-3	T1-4	T1-5	T1-6	
Moc [kW]/Prąd [A]	32,8/15,86	--	--	0,55	0,21	0,45	0,31	0,06	0	
Przewód	YKY 5x16	--	--	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	YDY 3x1,5	--	
Nazwa obwodu	Zasilanie	Ochrona przepięciowa	Sygnalizacja obecności napięcia	Oświetlenie pom. 1,2,3,4,12,32	Oświetlenie pom. 19,20,21	Oświetlenie pom. 5-10	Oświetlenie pom. 11,13-18	Oświetlenie pom. parter	Rezerwa	

Kosikowski Architektura
22-100 Chełm ul.Ceramiczna 34B
e-mail: radoslawkosikowski@gmail.com
tel: 512 315 710

Temat:	Przebudowa budynku Gminy Hrubieszów wraz parkingiem przy ul. 3-go Maja 15A w Hrubieszowie	
Inwestor:	Gmina Miejska Hrubieszów	
Lokalizacja:	Hrubieszów działki 398/4 i 398/5, ul. 3-go Maja 15A	**Skala:** –
Przedmiot rysunku:	Schemat tablicy T1	**Data opracowania:** IX 2018r.
Projektował:	inż. Paweł Piwowar upr.proj. nr E-117/02	
Sprawdził:	mgr inż. Bartosz Budzik upr.proj. nr E-217/02	**Nr rysunku:** ES-2/1
Stadium	Projekt wykonawczy	