



Klasa izolacji: II
Stopień ochrony: IP31
Stopień ochrony: IK08
Prąd znamionowy: 125 A
Typ: Podtytkowa
Ilość modułów: 324
Szerokość: 815 mm
Wysokość: 1415 mm
Głębokość: 200 mm

Kosikowski Architektura			
22-100 Chełm ul.Ceramiczna 34B			
e-mail: radoslawkosikowski@gmail.com			
tel: 512 315 710			
Tytuł: Przebudowa budynku Gminy Hrubieszów wraz parkingiem przy ul. 3-go Maja 15A w Hrubieszowie			
Inwestor: Gmina Miejska Hrubieszów			
Lokalizacja: Hrubieszów działki 398/4 i 398/5, ul. 3-go Maja 15A			
Przedmiot rysunku: Widok tablicy TG			Skala: 1:10
Projektował: Inż. Paweł Piwowar upr.prof. nr E-117/02			Data opracowania: IX 2018r.
Sprawdził: mgr Inż. Bartosz Budzik upr.prof. nr E-217/02			Nr rysunku:
Stadlin			ES-1/3
Projekt wykonawczy			