



Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8
Opis				T2-1	T2-2	T2-3	T2-4	T2-5
Moc [kW]/Prąd [A]	8,75/2,72	---	---	0,28	0,4	0,22	0	0,05
Przewód	NY 5x16	---	---	NY 3x1,5	NY 3x1,5	NY 3x1,5	NY 3x1,5	NY 3x1,5
Nazwa obwodu	Zasilanie	Ochrona przeciwciwowa	Sygnalizacja obecności napięcia	Oświetlenie pom. 22	Oświetlenie pom. 23-26	Oświetlenie pom. 27-30	Oświetlenie pom. 31	Oświetlenie pom. piętro

Kosikowski Architektura
22-100 Chełm ul.Ceramiczna 34B
e-mail: radoslawkosikowski@gmail.com
tel: 512 315 710

Temat: Przebudowa budynku Gminy Hrubieszów wraz parkingiem przy ul. 3-go Maja 15A w Hrubieszowie
Inwestor: Gmina Miejska Hrubieszów

Lokalizacja: Hrubieszów działki 398/4 i 398/5, ul. 3-go Maja 15A

Przedmiot rysunku: Schemat tablicy T2

Projektował: Inż. Paweł Piwowar upr.proj. nr E-117/02

Sprawił: mgr Inż. Bartosz Budzik upr.proj. nr E-217/02

Stadnin Projekt wykonawczy

Skala: —

Data opracowania:
IX 2018r.

Nr rysunku:

ES-3/1