
















-  gniazdo 230V/16A+PE p/t
-  gniazdo 2x230V/16A+PE p/t
-  gniazdo 1x230V/16A+PE IP44 p/t
-  gniazdo 2x230V/16A+PE IP44 p/t
-  zestaw PEL 1x230V/2xDATA/2xRJ45
-  wypust zasilania 1f
-  wypust zasilania 3f
-  tablica el.
-  klimatyzator sufitowy
-  klimatyzator ścienny
-  jedn. zewn. klimatyzacji
-  wentylator kanałowy
-  centrala wentylacyjna
-  kurtyna powietrzna

-  łącznik pojedynczy IP20 p/t
-  łącznik świecznikowy IP20 p/t
-  łącznik świecznikowy IP44 p/t
-  łącznik schodowy IP20 p/t
- 1  oprawa ewakuacyjna 309lm 4W (mont. sufitowy)
- 2  oprawa awaryjna 360lm 3W
- 3  oprawa awaryjna 362lm 3W
- 4  oprawa ewakuacyjna 350lm 4W (mont. ścienny)
- 5  oprawa ewakuacyjna 360lm 3W
- 6  oprawa LED 600x600 PT 840 MAT 5850lm 58W
- 7  oprawa LED 600x300 PT 840 MAT 3850lm 39W
- 8  oprawa przemysłowa LED PT 840 4050lm 35W IP44
- 9  oprawa LED 600mm 3050lm 28W IP44
- 10  naświetlacz LED 740 AS WIDE 4700lm 48W IP65
- 11  oprawa uliczna LED 3100lm 31W IP65 (montaż na słupach 6m)

<b>Kosikowski Architektura</b> <b>22-100 Chełm ul.Ceramiczna 34B</b> <b>e-mail: radoslawkosikowski@gmail.com</b> <b>tel: 512 315 710</b>	
<b>Temat:</b> Przebudowa budynku Gminy Hrubieszów wraz parkingiem przy ul. 3-go Maja 15A w Hrubieszowie <b>Inwestor:</b> Gmina Miejska Hrubieszów	
<b>Lokalizacja:</b> Hrubieszów działki 398/4 i 398/5, ul. 3-go Maja 15A	<b>Skala:</b> 1:100
<b>Przedmiot rysunku:</b> Rzut piwnicy lokali - instalacje elektryczne	
<b>Projektował:</b> inż. Paweł Piwowar upr.proj. nr E-117/02	<b>Data opracowania:</b> IX 2018r. <b>Nr rysunku:</b> E-1
<b>Sprawdził:</b> mgr inż. Bartosz Budzik upr.proj. nr E-217/02	
<b>Staduim</b> Projekt buwodlany	